

PRIMARIA COMUNEI TERPEZITA
JUDETUL DOLJ
COMUNA TERPEZITA, COD POSTAL 207575
TEL. 0251/362009; FAX 0251/362168
e-mail:primaria@primaria-terpezia.ro

Nr. 4569/ 03.08.2026

RAPSUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI

Ca urmare a solicitării de clarificări nr. 91/31.07.2026, înregistrată la autoritatea contractantă cu nr. 4566/03.08.2026, vă comunicăm următoarele:

Nr. crt	Solicitare de calrificari	Raspuns la solicitarea de clarificari
1.	Va rugam sa specificati care este diametrul si natura coloanei filtrante de exploatare (PVC, metal, inox, etc) , avand in vedere ca diametrul pompei submersibile este de 98 mm conform caietului de sarcini.	La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile Proiectului Tehnic, inclusiv toate detaliile, piesele desenate și specificațiile tehnice cuprinse în acesta, precum și cele din Fișa Tehnică a echipamentului și planșa cu detaliul de foraj din documentație. În situația în care aceste documente nu prevăd în mod expres natura și diametrul coloanei filtrante de exploatare, aceasta va fi realizată din PVC, cu diametrul de 200 mm.

Primar,
Popa Constantin

Intocmit,
Consilier asistent achizitii publice
Condoiu Raluca